

VI. ANUNCIOS**A) ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA****CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E CAMBIO CLIMÁTICO**

ACORDO do 16 de decembro de 2025, do Departamento Territorial da Coruña, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa e de construción, e o estudo de impacto ambiental (EIA) do proxecto do parque eólico Carboal, no concello de Dumbría (A Coruña) (expediente IN408A 2024/002).

En cumprimento do disposto na Lei 8/2009, do 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crean o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental; na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia; na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, e demais normas vixentes de aplicación, sométese a información pública a solicitude relacionada coa instalación que se describe a continuación:

Solicitante/Promotora: EDP Renovables España, S.L.U. (NIF: B-91115196).

Domicilio social: parque emp. Adequa. Avda. de Burgos 89, edificio 1, módulo A-B. Madrid.

Enderezo para os efectos de notificación: rúa Amio, 114, parque emp. Costa Vella. 15702 Santiago de Compostela (A Coruña).

Denominación do proxecto: parque eólico Carboal.

Núm. expediente: IN408A 2024/002.

Concellos afectados: Dumbría (A Coruña).

Potencia a instalar: 19,8 MW (4 aeroxeradores de 4,95 MW).

Potencia autorizada/evacuable: 19,8 MW.

Produción neta anual: 70.483,2 Mwh/ano.

Prazo de execución: oito (8) meses.

Orzamento de execución material: 18.593.003,28 €.

CVE-DOG: megfr1t4-5p04-v6p0-4w12-29o6bqczfwk8



Localización (área de afección):

Coordenadas perimétricas da poligonal do parque eólico:

Vértice poligonal	Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89	
	X	Y
1	487.586,464	4.761.235,484
2	487.644,259	4.760.397,000
3	488.046,000	4.760.425,000
4	488.622,724	4.759.365,313
5	490.050,862	4.759.396,678
6	492.975,635	4.760.401,023
7	494.545,923	4.759.170,079
8	494.338,857	4.756.335,462
9	493.116,497	4.756.319,101
10	492.592,305	4.757.293,385
11	493.399,317	4.758.037,792
12	493.225,241	4.758.539,967
13	492.332,618	4.759.141,817
14	492.281,902	4.758.572,436
15	490.327,576	4.757.332,595
16	487.685,721	4.757.155,904
17	486.540,304	4.757.686,546
18	487.453,404	4.759.350,384
19	487.253,839	4.761.235,483

Coordenadas dos aeroxeradores:

Aeroxerador	Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89	
	X	Y
CB-01	493.294,00	4.757.109,00
CB-02	493.606,00	4.756.736,00
CB-03	488.872,00	4.758.063,00
CB-04	488.140,00	4.757.976,00

Coordenadas da torre meteorolóxica:

Torre meteorolóxica	Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89	
	X	Y
TM-AC	493.270,00	4.756.534,00



Coordenadas da subestación:

Vértices subestación	Coordenadas UTM fuso 29 ETRS89	
	X	Y
A	491.595,83	4.758.832,53
B	491.635,18	4.758.790,53
C	491.633,20	4.758.783,59
D	491.591,00	4.758.742,07
E	491.548,12	4.758.787,84

Características técnicas da instalación:

- Catro (4) aeroxeradores tripá, modelo Vestas V162-5,6MW, limitado a 4,95 MW de potencia nominal unitaria, con velocidade e paso variable, altura de buxa de 119 metros e diámetro de rotor de 162 metros.
- Catro (4) centros de transformación montados na base de cada aeroxerador, de potencia unitaria de 5.600 kVA e relación de transformación de 0,69/30 kV, coas súas correspondentes celas metálicas de seccionamento, manobra e protección.
- Unha torre meteorolóxica de medición de 119 metros.
- Rede eléctrica soterrada a 30 kV, de interconexión entre os centros de transformación dos aeroxeradores e a subestación ST Paxareiras II (30/66 kV), composta por dous circuitos con condutores tipo XLPE AI 18/30 kV, de diferentes seccións: un circuito para conectar os aeroxeradores CB-01 e CB-02 e outro para os aeroxeradores CB-03 e CB-04.
- Rede de terras xeral con condutor de cobre nu soterrado de sección mínima de 50 mm², de modo que os aeroxeradores e a subestación onde tamén se localiza o centro de control do parque eólico forman un conxunto equipotencial.
- Ampliación da subestación Paxareiras II, propiedade de AV Paxareiras, S.L.U., na cal se engadirá un transformador en intemperie, trifásico, en baño de aceite, de potencia 15/20 MVA ONAN/ONAF, relación de transformación 30/66 kV para elevar a tensión do parque eólico. A distribución da ampliación da subestación proxéctase do seguinte modo:
 - Sistema de 66 kV en intemperie dotado dunha posición de liña para o mencionado transformador, xunto coa súa aparelaxe asociada de seccionamento, manobra, medida e protección.



– Sistema de 30 kV en intemperie equipado cunha reactancia de posta á terra, transformador de servizos auxiliares de 100 kVA e pararraios.

– Sistema interior de 30 kV coa seguinte configuración: 2 posicións de liña para a conexión dos aerogeradores, 1 posición para o transformador de potencia, 1 posición de reserva, 1 posición para o transformador de servizos auxiliares, 1 posición de medida e 1 posición para a batería de condensadores.

– Un edificio prefabricado que albergará o centro de control, a área de comunicacións, as celas de media tensión e o grupo electrógeno

• Finalmente, a enerxía xerada evacuarase a través dunha liña aero-soterrada de 66 kV ata a SET colectora A Lagoa 66/220 kV. Nesta instalación elevarase a tensión para, a través dunha liña de 220 kV, alcanzar o punto de conexión á rede na SET Regoelle 220kV. Estas instalacións de evacuación conxunta non pertencen ao alcance deste proxecto.

Obxecto da información pública:

O proxecto de execución e o estudo de impacto ambiental (EIA) correspondente ao parque eólico Carboal, localizado no concello de Dumbría, de acordo co establecido na normativa vixente de aplicación.

Documentación que se expón:

1. O proxecto Parque eólico Carboal 19.8MW: modificado substancial do proxecto de execución (asinado o 27.11.2025).

2. O estudo de impacto ambiental (EIA) Modificado substancial do estudo de impacto ambiental relativo ao parque eólico Carboal (asinado o 24.11.2025).

Polo exposto, faise público para o coñecemento xeral e para que se poida examinar a documentación técnica anteriormente relacionada e, de ser o caso, presentar as alegacións ou observacións que consideren oportunas, dentro do prazo de trinta (30) días, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación deste acordo no *Diario Oficial de Galicia* (DOG), de conformidade co artigo 33.10 da citada Lei 8/2009, do 22 de decembro.

A documentación estará á disposición para a súa consulta nas dependencias do Servizo de Enerxías Renovables e Infraestruturas do Departamento Territorial da Coruña da



Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático (rúa Vicente Ferrer, núm. 2-2º andar, 15071 A Coruña, teléfonos 981 18 49 82 e 981 18 49 83), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, así como na casa do concello de Dumbría (A Coruña). Así mesmo, tamén se poderá consultar no portal web desta consellería a través da seguinte ligazón:

<https://medioambiente.xunta.gal/enerxias-renovables/documentos-exposicion-publica>

A Coruña, 16 de decembro de 2025

Mª Pilar Arias Graña

Directora territorial da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático

CVE-DOG: megr1t4-5p04-v6p0-4w12-29o6bqczfwk8

